





KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁSTĚNNÉ KOTLE


CLEO

Cleo K / Cleo T






Cleo K



Cleo K

Položka legendy	Objednací kód	Označení
3	9 356	Plášť kotle - DÍL PŘEDNÍ
5	9 357	Rám kotle
8	9 371	Přerušovač tahu
13	9 379	Výměník 501
15	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
16	9 362	Izolace spalovací komory - ZADNÍ
17	9 363	Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
18	9 364	Izolace spalovací komory - BOČNÍ
33	9 376	Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
36	9 377	Tryska hořáku d = 1,25 mm
37	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
39	9 372	Plech pod hořák
41	9 404	Ventil plynový
50	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
52	9 396	Ventil pojistný 3 bar
53	9 397	Ventil automatický odvodušňovací 10 bar
54	9 380	Čidlo teploty vody kotle - TP 06
55	9 410	Termostat spalinový s resetem
56	9 409	Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
57	9 382	Čidlo průtoku s konektorem
58	9 383	Tlakový spínač topné soustavy
59	9 399	Teploměr 113.10127
60	11 333	Spona na kapiláru - malá
61	9 400	Tlakoměr 313.70127.00A I = 1000 mm
73	9 387	Trubka - K DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
74	9 388	Trubka - VRATNÉ VODY
75	9 389	Trubka - TOPNÉ VODY
76	9 390	Trubka - VSTUP TUV
77	9 391	Trubka - VÝSTUP TUV
78	9 392	Trubka - K ODVDZDUŠŇOVACÍMU VENTILU
79	9 385	Hadice FLEXI 1/2F x 1/2F x 26 cm
80	9 386	Trubka - VSTUP PLYNU DO HOŘÁKU
85	9 401	Mosazná matice 1/2"
89	9 395	Nádoba expanzní CP 387-81 1/2" (objem 8 l)
91	10 408	Elektronika Bertelli TG 02 (Cleo T, Cleo K)
96	9 398	Panel plastový (včetně ovládacích prvků a kabeláže)
103	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
104	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
105	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
107	10 418	Gumové těsnění 12x8 O kroužek
	9 358	Konzola - PRAVÁ
	9 359	Konzola - LEVÁ
	9 360	Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
	9 381	Kryt tepel. sondy 404114001
	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
	11 332	Držák expanzní nádoby
	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
	11 341	Závěsná konzola RS
	12 315	Tryska hořáku d=0,79 mm
	12 316	Podložka trysku d = 0,79 mm
	13 187	Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
	13 191	Mosazná matice 3/4"
	13 192	Matice k čerpadlu
	13 193	Kontramatice k čerpadlu
	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
	13 203	Průchodka HEICO F 0705SR-6P1
	13 243	Tryska hořáku 0,82 - LPG
	13 244	Podkložka pod trysku LPG

Cleo T




Cleo T

Položka legendy	Objednací kód	Označení
3	9 356	Plášť kotle - DÍL PŘEDNÍ
5	9 357	Rám kotle
9	9 373	Sběrač spalin
10	9 415	Plech pod ventilátor
11	9 406	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
11	9 407	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 0,40 m
13	9 379	Výměník 501
15	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
16	9 362	Izolace spalovací komory - ZADNÍ
17	9 363	Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
18	9 364	Izolace spalovací komory - BOČNÍ
25	9 365	Kryt spalovací komory - DÍL BOČNÍ LEVÝ
26	9 414	Kryt spalovací komory - DÍL BOČNÍ PRAVÝ
27	9 366	Kryt spalovací komory - DÍL SPODNÍ
29	9 367	Kryt spalovací komory - DÍL HORNÍ
30	9 368	Kryt spalovací komory - DÍL PŘEDNÍ
31	9 369	Plech slídového okénka - JISTICÍ
32	9 370	Okénko slídové
34	9 412	Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,15 mm
35	9 413	Tryska hořáku d = 1,15 mm
37	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
41	9 404	Ventil plynový
48	9 375	Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
49	9 405	Manostat tlaku ventilátoru
50	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
52	9 396	Ventil pojistný 3 bar
53	9 397	Ventil automatický odvodušňovací 10 bar
54	9 380	Čidlo teploty vody kotle - TP 06
56	9 409	Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
57	9 382	Čidlo průtoku s konektorem
58	9 383	Tlakový spínač topné soustavy
59	9 399	Teploměr 113.10127
60	11 333	Spona na kapiláru - malá
61	9 400	Tlakoměr 313.70127.00A l = 1000 mm
73	9 387	Trubka - K DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
74	9 388	Trubka - VRATNÉ VODY
75	9 389	Trubka - TOPNÉ VODY
76	9 390	Trubka - VSTUP TUV
77	9 391	Trubka - VÝSTUP TUV
78	9 392	Trubka - K ODVZDUŠŇOVACÍMU VENTILU
79	9 385	Hadice FLEXI 1/2F x 1/2F x 26 cm
80	9 386	Trubka - VSTUP PLYNU DO HOŘÁKU
85	9 401	Mosazná matice 1/2"
89	9 395	Nádoba expanzní CP 387-81 1/2" (objem 8 l)
91	10 408	Elektronika Bertelli TG 02 (Cleo T, Cleo K)
96	9 398	Panel plastový (včetně ovládacích prvků a kabeláže)
103	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
104	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
105	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
107	10 418	Gumové těsnění 12x8 O kroužek
108	9 416	Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
109	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
110	9 394	Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
111	8 932	Povinné příslušenství ATC 60/100 kompletní - plast (kompletní sada obsahuje - koleno s přírubou a těsněním, trubku s koncovkou l=1000 mm NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ KOTLE
112	10 419	Koncovka ATC 60/100 - plast
113	8 929	Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 1 m
114	8 930	Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 0,5 m
115	8 927	Koleno soustředné ATC 90° - 60/100 mm
116	8 928	Koleno soustředné ATC 45° - 60/100 mm
117	8 931	Balíček (spona, manžeta, příruba, těsnění ATC)
118	10 420	Manžeta ATC
119	8 926	Spona ATC
120	10 421	Komin ATC 80/125

Cleo T

Položka legendy	Objednací kód	Označení
121	10 422	Střešní průchodka ATC - rovná
122	10 423	Střešní průchodka ATC - šikmá
124	10 425	Koleno D 80, 90 °, hliníkové
125	10 426	Prodloužení D 80, l=1000 mm, hliníková
126	10 427	Trubka výdusná s košem D 80, l=1000 mm, hliníková
	8 925	Těsnění silikonové - červené SV
	9 358	Konzola - PRAVÁ
	9 359	Konzola - LEVÁ
	9 360	Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
	9 374	Těsnění pod ventilátor
	9 408	Průchodka HEYCO
	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
	11 332	Držák expanzní nádoby
	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
	11 341	závěsná konzola
	11 426	Koleno D 60/100 - 90° s přírubou D 140 (plast)
	11 427	Příruba D 60/100 (hliník)
	11 428	Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
	11 429	Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka SVISLÁ (hliník)
	11 430	Prodloužení D 80, l = 0,5 m (hliník)
	11 431	Koleno D 80 - 45 O/M (hliník)
	11 432	Koleno D 80 - 90 MM (hliník)
	11 433	Koleno D 80 - 45 M/M (hliník)
	11 434	Rozdělovač D 60/100 - 80/80 s přírubou (hliník)
	11 435	Střešní nástavec D 80 (plech lak)
	11 436	Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
	11 437	Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka SVISLÁ (hliník)
	12 316	Tryska hořáku prům. 0,79 - LPG
	13 187	Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
	13 191	Mosazná matice 3/4"
	13 192	Matice k čerpadlu
	13 193	Kontramatice k čerpadlu
	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
	13 246	Plech slídového okénka 20 x 60 - jisticí
	13 244	Podložka trysky hořáku LPG
	13 247	Slídové okénko
	13 248	Silikonová manžeta pro výstup ventilátoru SV


Cleo TK



Cleo TK

Položka legendy	Objednací kód	Označení
1	13 222	Rám kotle TT, TK
2	13 205	Přední kryt kotle
3	9 371	Přerušovač tahu
4	13 224	Výměník 401
5	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
6	9 362	Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
7	9 363	Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
8	9 364	Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16x8
9	9 376	Hořák 13-ti ramenný tryska 1,25 mm
9.1	9 377	Tryska hořáku prům. 1,25
9.2	13 244	podložka pod trysku
11	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
13	9 372	Plech pod hořák
14	9 404	Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
15	10 391	By-pass, závit 1/2" vnější
16	10 392	Snímač tlaku v UK PRP - 300
17	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
18	9 396	Ventil pojistný 3 bar
19	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
20	9 380	Sonda TP 06
21	9 410	Termostat spalinový s manuálním resetem
22	13 187	Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
23	13 227	Trubka - vstup ústředního topení
24	13 228	Trubka - výstup ústředního topení
25	9 386	Trubka vstup plynu do hořáku
26	13 229	Trubka 014-6-10/B NT
27	9 385	Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
28	13 191	Mosazná matice 3/4"
29	13 192	Matice k čerpadlu
30	13 193	Kontramatice k čerpadlu
31	13 230	Expanzní nádoba ZILMET 531/L 8L
32	11 332	Držák expanzní nádoby
34	10 408	Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
36	10 410	Řídicí panel CP 09
37	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
38	13 233	Kabeláž RK kompletní
38.1	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
38.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
38.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
38.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
39	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
40	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
41	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
42	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
44	13 232	Těsnicí guma 8x12
45	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
46	9 381	Kryt tepel. sondy 404114001
47	11 341	Konzola závěsná
49	11 345	Šňůra FLEXO
50	13 203	Průchodka HEICO FO705SR-6P1
59	11 341	zavesna konzola
60	13 217	tesneni gumove 3/8 "
ostatní	13 185	Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
	13 202	Těsnění 15x8x2 - 3/8"
	13 221	Štítek ovládacího panelu
	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu

Cleo TT




Cleo TT

Položka legendy	Objednací kód	Označení
1	13 222	Rám kotle TT, TK
2	13 205	Přední kryt kotle
3	9 373	Sběrač spalin
4	13 207	Plech pod ventilátor
5	9 406	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
6	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
7	13 224	Výměník 401
8	9 362	Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
9	9 363	Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
10	9 364	Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16x8
11	13 225	Spodní díl uzavírací komory
12	9 367	Vrchní díl uzavírací komory
13	13 226	Přední kryt uzavírací komory
14	13 381	Boční kryt uzavírací komory - levý
15	13 206	Boční díl uzavírací komory - pravý
16	9 369	Plech slidového okénka - JISTICÍ
17	9 370	Okénko slidové
18	9 412	Hořák 13-ti ramenný tryska 1,15
18.1	9 413	Tryska hořáku prům. 1,15
18.2	13 244	podložka pod trysku
20	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
22	9 404	Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
23	10 391	By-pass, závit 1/2" vnější
24	10 392	Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
25	9 375	Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
26	9 405	Manostat tlaku ventilátoru
27	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
28	9 396	Ventil pojistný 3 bar
29	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
30	9 380	Sonda TP 06
31	13 187	Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
32	13 227	Trubka - vstup ústředního topení
33	13 228	Trubka - výstup ústředního topení
34	9 386	Trubka vstup plynu do hořáku
35	13 229	Trubka 014-6-10/B NT
36	9 385	Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
37	13 191	Mosazná matice 3/4"
38	13 192	Matice k čerpadlu
39	13 193	Kontramatice k čerpadlu
40	13 230	Expanzní nádoba ZILMET 531/L 8L
41	11 332	Držák expanzní nádoby
43	10 408	Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
45	10 410	Řídící panel CP 09
46	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
47	13 231	Kabeláž RT kompletní
47.1	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
47.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
47.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
47.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
48	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
49	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
50	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
51	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
52	9 374	Těsnění pod ventilátor L 330
54	13 232	Těsnicí guma 8x12
55	9 416	Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
56	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
57	9 394	Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
58	9 381	Kryt tepel. sondy 404114001
59	11 341	zavesna konzola
60	13 217	tesneni gumove 3/8 "
61	11 345	Šňůra FLEXO
62	13 203	Průchodka HEICO FO705SR-6P1
63	13 248	silikon. Manzeta na vstup ventilátoru
ostatní	13 185	Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
	13 202	Těsnění 15x8x2 - 3/8"

Cleo TT

Položka legendy	Objednáací kód	Označení
	13 221	Štítek ovládacího panelu
	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu


Cleo PK



Cleo PK

Položka legendy	Objednáací kód	Označení
1	13 204	Rám kotle PT, PK
2	13 205	Přední kryt kotle
3	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
4	9 362	Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
5	9 363	Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
6	9 364	Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
7	9 371	Přerušovač tahu
8	9 372	Plech pod hořák
9	9 376	Hořák 13-ti ramenný tryska 1,25 mm
9.1	9 377	tryska k hořáku 1,25 - ZP
9.2	13 244	podložka pod trysku
10	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
11	9 379	Výměník 501
12	9 380	Čidlo teploty vody kotle - TP 06
13	9 381	Kryt tepel. sondy 404114001
14	9 382	Čidlo průtoku s konektorem
15	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
16	9 385	Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
17	9 386	Trubka vstup plynu do hořáku
18	9 392	Trubka k odvzdušňovacímu ventilu
19	9 395	Expanzní nádoba ZILMET 531/L; 8 L
20	11 332	Držák expanzní nádoby
21	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
23	9 396	Ventil pojistný 3 bar
24	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
25	9 401	Mosazná matice 1/2"
26	13 191	Mosazná matice 3/4"
27	13 192	Matice k čerpadlu
28	13 193	Kontramatice k čerpadlu
29	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
30	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
31	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
32	10 418	Těsnění gumové 12x8 . O-kroužek
33	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
34	9 404	Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
35	13 209	Trubka - dopoštění do systému
36	13 210	Trubka - vstup TUV
37	13 211	Trubka - výstup TUV
38	13 212	Trubka - stoupačka ústředního topení
39	13 213	Trubka - zpátečka ústředního topení
40	13 220	Kabeláž kotle kompletní RSK
40.1	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
40.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
40.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
40.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
40.5	13 215	Kabel snímače průtoku
41	10 391	By-pass, závit 1/2" vnější
42	10 392	Snímač tlaku v UK PRP - 300
43	13 216	Elektronika Bertelli TG 01
44	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
45	10 410	Řídící panel CP 09
46	11 341	Konzola závěsná
47	13 217	Těsnění gumové 38/"
48	11 345	Šňůra FLEXO
49	9 410	Termostat spalinový s manuálním resetem
50	13 187	Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
51	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
52	13 218	Pérko k uchycení pláště
53	13 219	Kolík k uchycení pláště
ostatní	13 221	Štítek ovládacího panelu
	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu

Cleo PT




Cleo PT

Položka legendy	Objednací kód	Označení
1	13 204	Rám kotle PT, PK
2	13 205	Přední kryt kotle
3	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
4	9 362	Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
5	9 363	Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
6	9 364	Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
7	9 368	Přední kryt uzavírací komory
8	9 365	Boční díl uzavírací komory - levý
9	13 206	Boční díl uzavírací komory - pravý
10	9 366	Spodní díl uzavírací komory
11	9 367	Vrchní díl uzavírací komory
12	9 369	Plech slídového okénka - JISTICÍ
13	9 370	Okénko slídové
14	9 373	Sběrač spalin
15	13 207	Plech pod ventilátor
16	9 374	Těsnění pod ventilátor L 330
17	9 375	Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
18	13 208	Hořák 13-ti ramenný s tryskou 1,15 mm
18.1	9 413	tryska 1,15 ZP
18.2	13 244	podložka pod trysku
19	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
20	9 379	Výměník 501
21	9 380	Čidlo teploty vody kotle - TP 06
22	9 381	Kryt tepel. sondy 404114001
23	9 382	Čidlo průtoku s konektorem
24	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
25	9 385	Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
26	9 386	Trubka vstup plynu do hořáku
27	9 392	Trubka k odvodušňovacímu ventilu
28	9 416	Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
29	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
30	9 394	Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
31	9 395	Expanzní nádoba ZILMET 531/L; 8 L
32	11 332	Držák expanzní nádoby
33	9 396	Ventil pojistný 3 bar
34	9 397	Ventil automatický odvodušňovací 10 bar
35	9 401	Mosazná matice 1/2"
36	13 191	Mosazná matice 3/4"
37	13 192	Matice k čerpadlu
38	13 193	Kontramatice k čerpadlu
39	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
40	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
41	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
43	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
44	9 404	Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
45	13 209	Trubka - dopoštění do systému
46	13 210	Trubka - vstup TUV
47	13 211	Trubka - výstup TUV
48	13 212	Trubka - stoupačka ústředního topení
49	13 213	Trubka - zpátečka ústředního topení
50	13 214	Kabeláž kotle kompletní RST
50.1	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
50.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
50.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
50.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
50.5	13 215	Kabel snímače průtoku
51	10 391	By-pass, závit 1/2" vnější
52	10 392	Snímač tlaku v UK PRP - 300
53	13 216	Elektronika Bertelli TG 01
54	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
55	10 410	Řídicí panel CP 09
56	11 341	Konzola závěsná
57	13 217	Těsnění gumové 38/"
58	9 405	Manostat tlaku ventilátoru
59	9 406	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
60	11 345	Šňůra FLEXO

Cleo PT

Položka legendy	Objednáací kód	Označení
61	13 187	Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
62	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
63	13 218	Pérko k uchycení pláště
64	13 219	Kolík k uchycení pláště
65	13 248	silikonova manžeta na vstup ventilátoru
ostatní	13 221	Štítek ovládacího panelu
	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu


Cleo BK - A



Cleo BK

Položka legendy A	Objednací kód	Označení
1	11 335	Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2	13 234	Plášť - verze komín
3	13 235	Přední kryt pláště RZ
4	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
5	9 362	Izolace spalovací komory - ZADNÍ
6	9 363	Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
7	9 364	Izolace spalovací komory - BOČNÍ
8	9 371	Přerušovač tahu
9	9 372	Plech pod hořák
10	9 416	Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
11	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
12	9 394	Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
13	10 408	Elektronika Bertelli AM56-IMS
14	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
15	10 410	Řídící panel CP 09
16	9 410	Termostat spalínový s resetem
17	11 345	Šňůra FLEXO
18	11 341	Konzola závěsná


Cleo BK - B



Cleo BK

Položka legendy B	Objednací kód	Označení
1	11 335	Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2	10 406	Expanzní nádoba RP-7
3	10 382	Výměník 405
4	11 339	Držák expanzní nádoby horní
5	11 338	Držák expanzní nádoby spodní
6	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
7	10 389	Trojcestný ventil-těleso 3/4"
8	10 390	Trojcestný ventil-pohon+přívodní kabel
9	9 396	Ventil pojistný 3 bar
10	10 392	Snímač tlaku v UK PRP - 300
11	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
12	10 398	Trubka - vstup z čerpadla do výměníku
13	10 399	Trubka - výstup z výměníku
14	10 401	Trubka - výstup z trojcest. ventilu do zásobníku
15	10 410	Řídící panel CP 09
15	10 396	Trubka - vstup na oběhové čerpadlo
16	10 395	Trubka - výstup na TUV
17	10 391	By-pass 1/2" vnější závit
18	10 394	Trubka - vstup na TUV s dopouštěním
19	10 397	Trubka - vstup UK, výstup zásobník
20	10 400	Trubka - výstup z trojcest. ventilu do UK
21	9 380	Sonda TP 06
22	9 381	Kryt. Tepel. Sondy 404114001
23	9 401	Mosazná matice 1/2"
24	13 191	Mosazná matice 3/4"
25	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
26	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
27	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
28	13 241	Pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou
29	13 242	Těsnění zátky 20x2
30	11 343	Zátka 1/2" - cirkulačka
31	13 187	Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
32	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
33	9 376	Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
33.1	9 377	Tryska hořáku d = 1,25 mm
33.2	13 244	Podložka pod trysku
34	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
35	10 667	Ventil plynový RZ VK 4105 M5066
36	11 334	Těsnění klingeritové 33x24x1
37	10 402	Trubka - výstup z plyn. ventilu do hořáku
38	10 412	Kompletní kabeláž kotle
38.1	13 245	Zapalovací vysokonapěťový kabel
38.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
38.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
38.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
38.5	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu
regulace	12 555	Regulátor prostorový QAA 73.110
	12 058	Čidlo venkovní
	12 061	Termostat prostorový CR 11001
	12 059	Interface Opentherm


Cleo BT - A



Cleo BT

Položka legendy A	Objednací kód	Označení
1	11 335	Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2	13 236	Plášť - verze turbo
3	13 235	Přední kryt pláště RZ
4	9 361	Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
5	9 362	Izolace spalovací komory - ZADNÍ
6	9 363	Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
7	9 364	Izolace spalovací komory - BOČNÍ
8	9 369	Plech slídového okénka - JISTICÍ
9	9 370	Okénko slídové
10	9 373	Sběrač spalin
11	9 415	Plech pod ventilátor
12	13 252	Trubka k samoodvzdušňovacímu ventilu
13	9 375	Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
14	13 248	Silikonová manžeta pro výstup ventilátoru SV
15	9 416	Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
16	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
17	9 394	Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
18	13 237	Zadní plech uzavírací komory
19	13 238	Spodní plech uzavírací komory
20	13 239	Vrchní plech uzavírací komory
21	13 240	Přední plech uzavírací komory
22	12 159	Elektronika modulační a zapalovací TG 10 (Cleo BT, Cleo BK)
23	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
24	10 410	Řídicí panel CP 09
25	9 405	Manostat tlaku ventilátoru
26	9 406	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
26	9 407	Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 0,40 m
27	11 345	Šňůra FLEXO
28	11 341	Konzola závěsná

Cleo BT - B




Cleo BT

Položka legendy B	Objednací kód	Označení
1	11 335	Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2	10 406	Expanzní nádoba RP-7
3	10 382	Výměník 405
4	11 339	Držák expanzní nádoby horní
5	11 338	Držák expanzní nádoby spodní
6	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
7	10 389	Trojcestný ventil-těleso 3/4"
8	10 390	Trojcestný ventil-pohon+přívodní kabel
9	9 396	Ventil pojistný 3 bar
10	10 392	Snímač tlaku v UK PRP - 300
11	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
12	10 404	Trubka k odvzdušňovacímu ventilu
13	10 398	Trubka - vstup z čerpadla do výměníku
14	10 399	Trubka - výstup z výměníku
15	10 401	Trubka - výstup z trojcest. ventilu do zásobníku
16	10 395	Trubka - výstup na TUV
17	10 396	Trubka - vstup na oběhové čerpadlo
18	10 391	By-pass, 1/2" vnější závit
19	10 394	Trubka - vstup na TUV s dopouštěním
20	10 397	Trubka - vstup UK, výstup zásobník
21	10 400	Trubka - výstup z trojcest. ventilu do UK
22	9 380	Čidlo teploty vody kotle - TP 06
23	9 381	Kryt tepl. sondy 404114001
24	9 401	Mosazná matice 1/2"
25	13 191	Mosazná matice 3/4"
26	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
27	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
28	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
29	13 241	Pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou
29	10 393	Zpětná klapka 1/2" s 6 bar-ovým pojistným ventilem
30	13 242	Těsnění zátky 20x2
31	13 187	Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
32	9 411	Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
33	11 343	Zátka 1/2" - cirkulačka
34	9 412	Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,15 mm
34.1	9 413	Tryska hořáku d = 1,15 mm
34.2	13 244	Podložka pod trysku
35	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
36	10 667	Ventil plynový
37	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
38	10 402	Trubka - výstup z plyn. ventilu do hořáku
39	10 411	Kompletní kabeláž
39.1	13 245	Zapalovací vysokonapěťový kabel
39.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
39.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
39.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
39.5	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu
40	13 251	Magneziová anoda 18x500
ostatní	9 372	Plech pod hořák
	9 360	Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
	10 418	Gumové těsnění 12x8 O kroužek
	10 413	Těsnění klingeritové 15x6x2-3/8" (plynový ventil)
	13 251	Magneziová anoda 18x500
	11 342	Zátka 1/4" - čerpadlo
	11 344	Vsuvka 1/2" / 1/2" - bojler, cirkulačka
	9 409	Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
regulace	12 555	Regulátor prostorový QAA 73.110
	12 058	Čidlo venkovní
	12 061	Termostat prostorový CR 11001
	12 059	Interface Opentherm

Cleo BT

Položka legendy	Objednací kód	Označení
odkouření	8 932	Povinné příslušenství ATC 60/100 kompletní - plast
	8 929	Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 1 m
	8 930	Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 0,5 m
	8 927	Koleno soustředné ATC 90° - 60/100 mm
	8 928	Koleno soustředné ATC 45° - 60/100 mm
	8 931	Balíček (spona, manžeta, příruba, těsnění ATC)
	8 925	Těsnění silikonové - červené SV
	10 421	Komín ATC
	10 422	Střešní průchodka ATC - ROVNÁ
	10 423	Střešní průchodka ATC - ŠIKMÁ
	10 425	Koleno D80-90, O/M
	10 426	Prodloužení D80, L = 1000 mm, O/M
	10 427	Trubka výdusná D80, L = 1000 mm
	11 430	Prodloužení D 80, l = 0,5 m (hliník)
	11 434	Rozdělovač D 60/100 - 80/80 s přírubou (hliník)
	11 432	Koleno D 80 - 90 MM (hliník)
	11 431	Koleno D 80 - 45 O/M (hliník)
	11 433	Koleno D 80 - 45 M/M (hliník)
	11 426	Koleno D 60/100 - 90° s přírubou D 140 (plast)
	11 435	Střešní nástavec D 80 (plech lak)
	11 428	Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
	11 429	Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka SVISLÁ (hliník)
	11 427	Příruba D 60/100 (hliník)
	11 436	Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
	11 437	Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka SVISLÁ (hliník)

Cleo VK



Cleo VK

Položka legendy	Objednáací kód	Označení
1	13 177	Plášť kompletní
2	13 178	Přední kryt pláště
3	13 179	Přerušovač tahu
4	10 382	Výměník 405
5	13 180	Spalovací komora kompletní
6	13 181	Izolace boční - tibrex 10x218-285
7	13 182	Izolace zadní - tibrex 10x165-380
8	13 183	Izolace přední levá - tibrex 10x165-192
9	13 184	Izolace přední pravá - tibrex 10x165-192
10	9 376	Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
10.1	9 377	tryska k hořáku 1,25 - ZP
10.2	13 244	podložka pod trysku
11	9 378	Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
12	13 186	Plech pod hořák
13	9 404	Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
14	10 391	By-pass, závit 1/2" vnější
15	10 392	Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
16	10 668	Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
17	9 396	Ventil pojistný 3 bar
18	9 397	Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
19	9 380	Sonda TP 06
20	9 410	Termostat spalínový s manuálním resetem
21	13 187	Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
22	13 188	Trubka - vstup ústředního topení
23	13 189	Trubka - výstup ústředního topení
24	13 190	Trubka - přívod plynu
25	9 385	Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
26	13 191	Mosazná matice 3/4"
27	13 192	Matice k čerpadlu
28	13 193	Kontramatice k čerpadlu
29	10 408	Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
30	10 410	Řídící panel CP 09
31	11 340	Kabel mezi automatikou a displejem
32	13 194	Kabeláž kotle kompletní
32.1	13 196	Zapalovací vysokonapěťový kabel
32.2	13 197	Hlídací vysokonapěťový kabel
32.3	13 198	Kabel k plynovému ventilu
32.4	13 199	Kabel k senzoru tlaku vody
34	10 414	Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
35	10 415	Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
36	10 416	Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
37	13 202	Těsnění 15x8x2 - 3/8"
38	11 334	Těsnění klingerit. 33x24x1
39	9 393	Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
40	9 381	Kryt tepelné sondy 404114001
41	13 203	Průchodka HEICO FO705SR-6P1
42	11 345	Šňůra FLEXO
43	11 341	Konzola závěsná
	12 058	Čidlo venkovní
	12 059	Interface Opentherm
	12 061	Termostat prostorový CR 11001
	12 555	Regulátor prostorový QAA 73.110
ostatní	13 185	Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
	13 200	Kabel k trojcestnému ventilu
	13 201	Sloupek plošného spoje